



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.АУ.ПР145.Н.0008

012060

№

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Баумит», Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 12, лит. Б, помещение 12 Н.

ОГРН 1047855063178. Тел.: (812) 490-47-43, Факс: (812) 490-47-42

E-mail: Baumit@baumit.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Wietersdorfer & Peggauer Baustoffe GmbH Ferdinand - Jergitsch - Straße 15, A - 9020 Klagenfurt, Austria.

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по Сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Экспертный центр пожарной безопасности «Пож-Протект». Россия, 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кислородная, д. 7/1.

ОГРН 1110280040727, свидетельство о подтверждении компетентности Органа по сертификации продукции № НСОПБ ЮАБО.RU. ОС. ПР 145 действительно до 10 мая 2015 г. тел.: (347)275-00-18. Система добровольной сертификации НСОПБ.

ПОТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Штукатурки декоративные: Baumit NanoporTop, Baumit FillTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranoporTop, Baumit DuoTop, Baumit StyleTop, Baumit StellaroporTop, Baumit MosaikTop, Baumit FineTop, Baumit CreativTop, Baumit StellaroporTopWinter.

код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД России

3214109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие)

G1 - слабогорючие. ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».

B2 - умеренновоспламеняемые. ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость».

T1 - малоопасные. ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и метод их определения» (п. 4.20).

D2 - с умеренной дымообразующей способностью. ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и метод их определения» (п. 4.18).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №102 от 02 декабря 2013 г. испытательной лаборатории ООО «ИвПожЛаб». Системы добровольной сертификации в области пожарной безопасности. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.077/2 действительно до 24.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в ОС в качестве доказательств соответствия продукции)

АКТ №004/ОС-13 от «09» октября 2013 г. о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.12.2013 г. по 17.12.2016 г.



Руководитель органа сертификации

подпись

Гареев Р.Ф.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Сулейманов Ф.Н.

инициалы, фамилия